

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00271/21

Серия **RU** № **0814768**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 23.20.12-001-39009425-2020 «Огнезащитные плиты БСТ БОРД. Технические условия» от 24.09.2020.

Технические условия ТУ 23.20.13-003-39009425-2020 «Огнеупорный клеевой состав БСТ МАСТИК. Технические условия» от 24.09.2020.

Технологический регламент по монтажу огнезащитных плит БСТ БОРД на металлические конструкции ТР 004-2021 от 16.02.2021.

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Методы определения огнезащитной эффективности"	Пункты 3.4 и 6.1

Показатель эффективности средства огнезащиты:

Огнезащитные плиты БСТ БОРД (ТУ 23.20.12-001-39009425-2020), общей толщиной слоя не менее 50,0 мм, при испытании на металлоконструкции с приведенной толщиной металла 3,4 мм, монтаж согласно Технологическому регламенту по монтажу огнезащитных плит БСТ БОРД на металлические конструкции ТР 004-2021 с применением огнеупорного клеевого состава БСТ МАСТИК (ТУ 23.20.13-003-39009425-2020) с расходом 0,75 кг/м², обеспечивает 1-ю (не менее 150 минут) группу огнезащитной эффективности.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 23.20.12-001-39009425-2020 пункт 7.2.2. Хранение огнезащитных плит БСТ БОРД осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, масла и других веществ, загрязняющих изделия, а также исключающих механические повреждения, при температуре от минус 40°С до плюс 50°С.

Срок хранения согласно ТУ 23.20.12-001-39009425-2020 пункт 8.2. Срок хранения огнезащитных плит при условии соблюдения правил хранения не ограничен.

Срок службы (годности) согласно ТУ 23.20.12-001-39009425-2020 пункт 7.1 4: Срок службы (годности) огнезащитных плит БСТ БОРД составляет не менее 50 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Подскавалов Денис Сергеевич (ФИО)

Гонимов Анатолий Анатольевич (ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-RU.ПБ58.В.00271/21

Серия **RU** № **0814769**

Перечень производственных площадок, на которые распространяется действие сертификата соответствия:

Полное наименование	Адрес производства продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Белоярская фабрика асбокартонных изделий».	624030, РОССИЯ, Свердловская область, Белоярский район, поселок городского типа Белоярский, улица Мира, дом 4

КОЛОДКОВ

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсвалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)