

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01486/23

Серия **RU** № **0415126**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Место нахождения (адрес юридического лица): 125438, РОССИЯ, город Москва, улица Автомоторная, дом 1/3, строение 2, этаж 6, помещение I, комната 37А, НРМ 10. Адрес места осуществления деятельности: 117246, РОССИЯ, город Москва, улица Научный проезд, дом 17, подъезд 1, этаж 14, офис 13. Основной государственный регистрационный номер: 1197746256388. Телефон: +74951097499. Адрес электронной почты: info@bs-tech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БЕРЕЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Место нахождения (адрес юридического лица): 125438, РОССИЯ, город Москва, улица Автомоторная, дом 1/3, строение 2, этаж 6, помещение I, комната 37А, НРМ 10. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142116, Россия, Московская область, город Подольск, Ремонтный проезд, дом 6, литера Л.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты стальных конструкций нанесенное в соответствии с ТР 008-2023 «Технологический регламент по применению огнезащитного терморасширяющегося материала «БСТ МА» для повышения огнестойкости стальных конструкций», в составе:

- грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 20 мкм;
 - материал огнезащитный терморасширяющийся БСТ МА (ТУ 20.30.12-008-39009425-2023), толщиной сухого слоя не менее 1,75 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 3,50 кг/м² без учета технологических потерь).
- Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №ППБ-235/03-2023 от 21.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола сертификационных испытаний № НМ93-046/03-2023 от 22.03.2023 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/13-01/23 от 17.01.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм, обеспечивает 4-ую группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 мин.). Условия хранения: в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от -40°C до +40°C. Срок хранения - 12 месяцев. Срок эксплуатации не менее 25 лет при соблюдении всех условий в соответствии с технической документацией изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.03.2023

ПО

21.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)